

REMOCIÓN DE SÍLICE

SILICATRAPP



RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS	ENTRADA	SALIDA
Sílice	161.52 ppm	10 ppm
Dureza total	612.62	576
Dureza de calcio	120.51	92